

## Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Замена осветљења у Хали спортова у Трстенику**

Референтни број: **P0016/2025**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовни, у спецификацији опреме сте за поједину опрему навели да је потребно управљање преко ДАЛИ система, да ли је за наведени систем инсталација адекватно постављена и да ли су постојећи проводници адекватни за систем који тражите, постоу у спецификацији не стоји да је инсталацију потребно прилагодити овом систему. У колико ожичење није адекватно одрађено ДАЛИ систем неће имати функцију. Да ли је неопходно испоручити светиљку са ДАЛИ управљањем?</p>	<p>Предмером су предвиђене светиљке са уграђеним ЛЕД предспојним справа које имају ДАЛИ2 контролни улаз. Ради се о најмодернијем индустријском стандару за дигиталну комуникацију са светиљкама који омогућава интероперабилност са опремом свих произвођача који га подржавају. На овај начин су све светиљке припремљене за интеграцију у будући контролни систем имајући у виду жељу и могућност да се максимизирају ефекти уштеде електричне енергије контролишући ниво осветљења у зависности од потреба и утицаја дневног осветљења у простору. Истовремено се продужава животни век светиљака јер неће бити потребе за константним радом на максималном интензитету. Контролни систем може бити изведен било путем интеграције базиране на бежичној или на жичаној технологији, што ће бити ствар анализе у моменту планирања истог.</p>