

Општинска управа општине Трстеник 101306665

Кнегиње Милице бр. 5

37240 Трстеник

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Изградња новог објекта дечијег вртића у Трстенику**

Референтни број: **P0018/2025**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>У обрасцу структуре цена у делу АГ радови - земљани радови позиција 4. Набавка и разастирање шљунка дате су за позиције темељне траке количина у м2 а плоче и простора око темеља у м3.</p> <p>Молимо ваш за појашњењем да ли је дошло до грешке?</p> <p>С поштовањем</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Није грешка у предмеру. Разастирање шљунка испод темељних трака је у слоју 10цм и дато је по м2. Насипање и набијање шљунка испод плоче на тлу и простора око темеља је дато по м3.</p>

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>за критеријум за квалитативни избор привредног субјекта, под 4. Технички и стручни капацитет, под 4.2. Техничка лица или тела - извођење радова навели сте следеће:</p> <p>Да привредни субјект има или ће ангажовати најмање 1 (једног) дипломираног инжењера који</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће прихватити и лиценцу 413 као доказ испуњености траженог критеријума.</p>

<p>поседује важећулиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 414 или одговарајућу - одговорни извођач радовахидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације, који ће бити именован за одговорног извођачарадова у предметној јавној набавци.</p> <p>Наше питање гласи да ли ћете за испуњење овог критеријума прихватити и дипломираног инжењера са лиценцом 413, обзиром да и лиценца 413 обухвата све потребне радове на изradi објекта овог тендера.</p> <p>Поздрав!</p>	
<p>Поштовани,</p> <p>Молимо Вас да нам доставите шему столарије, како би смо дали адекватну понуду</p> <p>Напомињемо да без шеме столарије са оволиким отворима немогуће је одредити цену</p> <p>унапред хвала</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће на Порталу јавних набавки објавити шему столарије.</p>
<p>Поштовани,</p> <p>Да ли можете да приложите шему столарије ради формирања цене понуде</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће на Порталу јавних набавки објавити шему столарије.</p>
<p>Поштовани,</p> <p>У обрасцу структуре цена у делу АГ радови - земљани радови позиција 4. Набавка и разастирање шљунка дате су за позиције темељне траке количина у м2 а плоче и простора око темеља у м3.</p> <p>Молимо ваш за појашњењем да ли је дошло до грешке?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Није грешка у предмеру. Разастирање шљунка испод темељних трака је у слоју 10цм и дато је по м2. Насипање и набијање шљунка испод плоче на тлу и простора око темеља је дато по м3.</p>

С поштовањем	
--------------	--