

Општинска управа општине Трстеник 101306665

Кнегиње Милице бр. 5

37240 Трстеник

Србија

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Енергетска санација објекта Техничка школа Трстеник**

Референтни број: **P0031/2025**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>У Критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта сте између осталог навели да понуђач треба да поседује "рамовску фасадну скелу - 1000 м²". Наше питање је то да ли је за Наручиоца прихватљива и цеваста фасадна скела у траженој квадратури?</p> <p>Хвала унапред на одговору.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Прихватљива је и цевасто-спојна фасадна скела у траженој квадратури ако је пројектована и монтирана у складу са СРПС ЕН 12810-1, СРПС ЕН 12810-2 и СРПС ЕН 12811, са свим прописаним заштитним елементима (ограде, ножне даске, заштитне мреже), која обезбеђује исти или виши ниво безбедности у односу на рамовску фасадну скелу.</p> <p>С поштовањем</p>
<p>Питање 1</p> <p>У упутству за понуђача наводи се :</p> <p>Средства обезбеђења за озбиљност понуде</p> <p>Привредни субјект дужан је да, уз понуду, достави:</p> <p>Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца - Општина Трстеник.</p> <p>Питање:</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.</p> <p>С поштовањем</p>

<p>Рок важности банкарске гаранције везује се за датум отварања понуда. Свако евентуално продужење рока значило би потребу да се гаранција мења, односно узима нова, због рока важења у случају да је понуђач већ обезбедио гаранцију пре продужења рока.</p> <p>Пошто време израде понуде пада у период новогодишњих и божићних празника, добијање банкарске гаранције и евентуалне њене промене ће бити отежане због великог броја нерадних дана, молимо Вас да размотрите следеће:</p> <p>1) Да се као средство обезбеђења за озбиљност понуде уместо банкарске гаранције достави бланко сопствена меница са меничним овлашћењем и пратећим документима</p> <p>2) Уколико инвеститор сматра да банкарска гаранција ипак мора да остане средство обезбеђења, да се као рок важења гаранције документацијом утврди фиксан датум, нпр: 15.03.2026. год. без обзира на датум отварања понуда, чиме би се понуђачу олакшало да банкарску гаранцију прибави на време.</p>	
<p>Питање 2</p> <p>Образац структуре цене - Енергетска санација Техничке школе 25</p> <p>Поред листа Предмер укупно, у обрасцу структуре цене постоје листови “материјал” и “материјал и рад” кој садрже позиције машинских радова са уписаним ценама.</p> <p>Молимо Вас да потврдите да ли су ови листови остали грешком у објављеном документу?</p> <p>Да ли ће инвеститор извршити измену Обрасца структуре цене - Енергетска санација Техничке школе 25 - конкурсне документације избацивањем ових листова?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену Обрасца структуре цене у оквиру конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.</p> <p>С поштовањем</p>
<p>Поштовани,</p>	<p>Поштовани,</p>

<p>молимо вас да на порталу јавних набавки поставите пројектно техничку документацију за предметну јавну набавку</p>	<p>Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.</p> <p>С поштовањем</p>
<p>Поштовани,</p> <p>у делу „Образац структуре цене“ примећујемо да постоје три схеет-а, од којих су прва два („Материјал“ и „Материјал и рад“) већ попуњени.</p> <p>Да ли је ово грешка или се попуњава искључиво само трећи схеет „Предмер укупно“?</p> <p>Унапред хвала на појашњењу.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац ће извршити измену Обрасца структуре цене у оквиру конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.</p> <p>С поштовањем</p>
<p>Поштовани,</p> <p>Молимо Вас да проверите јединицу мере и количину код уложина. Према нашем искуству, за просечну ширину од 20 цм, количина од 715 м² делује превелика – укупно би требало да буде око 3.575 м¹.</p> <p>Хвала унапред на провери.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Обрачун уложина је дат по м2 стварно изведене површине из тог разлога што није иста ширина уложина код свих прозора па да не би дошло до нејасноћа код обрачуна изведених радова. На овај начин је тачно дефинисана обрађена (стварно изведена) површина уложина по м2 што значи да на основу тога Извођач формира цену позиције уложина.</p> <p>С поштовањем</p>