

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Изградња новог објекта дечијег вртића у Трстенику - друга фаза**

Референтни број: **P0022/2026**

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, молимо вас да на порталу јавних набавки поставите пројектно техничку документацију за предметну јавну набавку као и да у предмеру у делу АГ радова - ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ тачка 19. усагласите димензије захтеване камене вуне из описа: Израда танкослојног система контактне фасаде (ЕТИЦС) ламелама одкамене минералне вуне, произведене у складу са стандардом ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион, ФКД-С Тхермал или еквивалент, минималне топлотнепроводљивости $\lambda=0.035 \text{ W/mK}$, класе дозвољеног одступања дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 40кПа, деламинације 80кПа (MW - ЕН 13162 - Т5 - ЦС(10)40 - ТР80), дебљине 10цм. Изолатерски радови - камена вуна ФКД-СТхермал или еквивалент д=12цм	Поштовани, потребна дебљина камене вуне је 12цм. Такође, пројектна документација је доступна на увид свим заинтересованим привредним субјектима у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник" од 10-15 часова, сваког радног дана. С поштовањем