

Општинска управа општине Трстеник 101306665

Кнегиње Милице бр. 5

37240 Трстеник

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Изградња новог објекта дечијег вртића у Трстенику - друга фаза**

Референтни број: **P0022/2026**

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, Увидом у предмер и предрачун радова, утврђено је да предмет јавне набавке обухвата опште грађевинске и инсталатерске радове (архитектонско-грађевински радови, електроенергетске, хидротехничке, термотехничке инсталације, системи дојаве пожара и сл.), који по својој природи нису условљени наменом објекта. Имајући у виду да се наведени радови изводе на идентичан начин без обзира да ли се ради о школским, здравственим, стамбеним или пословним објектима, молимо за појашњење: Да ли ће наручилац изменити услов и омогућити да се као релевантне референце прихвате радови на свим врстама објеката, а не искључиво на предшколским и школским установама? Сматрамо да би оваква измена била у складу са начелом сразмерности и обезбеђивања конкуренције. С поштовањем	Поштовани, Наручилац остаје при ставу да је потребно да је привредни субјект извео радове на изградњи или реконструкцији предшколских или школских установа. С поштовањем

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, молимо вас да на порталу јавних набавки поставите пројектно техничку документацију за предметну јавну набавку као и да у предмеру у делу АГ радова - ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ тачка 19. усагласите димензије захтеване камене вуне из описа: Израда танкослојног система контактне фасаде (ЕТИЦС) ламелама одкамене минералне вуне, произведене у складу са стандардом ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион, ФКД-С Тхермал или еквивалент, минималне топлотнепроводљивости $\lambda=0.035 \text{ W/мК}$, класе дозвољеног одступања дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 40кПа, деламинације 80кПа (MW - ЕН 13162 - Т5 - ЦС(10)40 -ТР80), дебљине 10цм. Изолатерски радови - камена вуна ФКД-СТхермал или еквивалент д=12цм	Поштовани, потребна дебљина камене вуне је 12цм. Такође, пројектна документација је доступна на увид свим заинтересованим привредним субјектима у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник" од 10-15 часова, сваког радног дана. С поштовањем
Молимо да објавите пројектну документацију	Поштовани, С обзиром да је у питању друга фаза радова, упутно је да заинтересовани привредни субјекти обиђу градилиште у пратњи надзора или пројектанта. Том приликом можемо да им обезбедимо и документацију на диску или УСБ-у. Заинтересовани привредни субјекти могу да добију документацију у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник" сваког радног дана, од 10-15 часова. Исти је термин за обилазак градилишта. С поштовањем
Молимо да образац структуре цене објавите у ворду или ехелу да би се уносиле цене	Поштовани,

	Наручилац не поседује све предмере у ехцелу или ворду. Екстерни сарадници нам достављају нумеричку документацију само у ПДФ-у. С поштовањем
Поштовани, Да ли прихватате лиценцу 411 за одговорног изођача радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње која у опису делатности садржи унутрашње инсталације водовода и канализације? С поштовањем,	Поштовани, Лиценца 411 је прихватљива. С поштовањем
Поштовани, код критерију у домену радника, да ли је за Наручиоца прихватљиво укупно 9 грађевинских радника (зидари, тесари, армирачи, електроструке, бравари и слично) или мора таксативно како је наведено у опису критеријума?	Поштовани, Критеријуме морате поштовати таксативно како је наведено у опису критеријума, а радници могу бити ангажовани на било који начин на основу Закона о раду. С поштовањем
Поштовани, да ли ћете прихватити диплому монтера грејања као доказ за инсталатера термотехничке струке јер је то истоветно?	Поштовани, прихватамо диплому монтера грејања. С поштовањем
Поштовани, Молим Вас да нам доставите шему столарије као и сву потребну техничку документацију.	Поштовани, С обзиром да је у питању друга фаза радова, упутно је да заинтересовани привредни субјекти обиђу градилиште у пратњи надзора или пројектанта. Том приликом можемо да им обезбедимо и документацију на диску или УСБ-у. Заинтересовани привредни субјекти могу да добију документацију у просторијама Јавног предузећа за уређивање

	грађевинског земљишта "Трстеник" сваког радног дана, од 10-15 часова. Исти је термин за обилазак градилишта. С поштовањем
Поштовани, Увидом у предмер и предрачун радова, утврђено је да предмет јавне набавке обухвата опште грађевинске и инсталатерске радове (архитектонско-грађевински радови, електроенергетске, хидротехничке, термотехничке инсталације, системи дојаве пожара и сл.), који по својој природи нису условљени наменом објекта. Имајући у виду да се наведени радови изводе на идентичан начин без обзира да ли се ради о школским, здравственим, стамбеним или пословним објектима, молимо за појашњење: Да ли ће наручилац изменити услов и омогућити да се као релевантне референце прихвате радови на свим врстама објеката, а не искључиво на предшколским и школским установама? Сматрамо да би оваква измена била у складу са начелом сразмерности и обезбеђивања конкуренције. С поштовањем	Поштовани, Наручилац остаје при ставу да је потребно да је привредни субјект извео радове на изградњи или реконструкцији предшколских или школских установа. С поштовањем